



# 中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2021312313000364

委 托 人	Pflitsch GmbH & Co. KG
地 址	Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
生 产 者	Pflitsch GmbH & Co. KG
地 址	Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
生 产 企 业	Pflitsch GmbH & Co. KG
生 产 地 址	Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
产 品 名 称	电缆引入装置
型 号 规 格	UNI Ex Klemm * Dicht *****
防 爆 标 志	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
依 据 标 准	GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式    型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 4 页）。

首次发证日期: 2021 年 05 月 15 日

颁发日期: 2023 年 07 月 20 日

有效期至: 2026 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)

CN 0027088



# 中国国家强制性产品认证证书 ( 附页 )

编 号: 2021312313000364

第 1 页 共 4 页

## 产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- UNI Ex Klemm \* Dicht \*\*\*\*\*

命名规则:

UNI Ex Klemm	*	Dicht	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1) 型号
- 2) 扩展型号 (HF、IRIS、EMV)
- 3) 型号命名的部分
- 4) 扩展型号(公制 M, G, NPT, Pg)
- 5) 螺纹类型
- 6) 连接螺纹尺寸
- 7) 压紧螺钉螺纹尺寸
- 8) 材质 (st=不锈钢, d=黄铜, 镀镍)
- 9) 元件类型(m =多种)

颁发日期: 2023 年 07 月 20 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P



# 中国国家强制性产品认证证书 ( 附页 )

编 号: 2021312313000364

第 2 页 共 4 页

- 10) 密封范围或密封内孔说明
- 11) 接地锥体或带 IRIS 弹簧的接地锥体代码
- 12) 防爆, "ex"
- 13) 附加代码 (例如, 其他不锈钢等级的附加代码)

注: 版本号可以留空

技术参数:

连接螺纹尺寸	M25 至 M80 Pg 16 至 Pg 48 G 3/4"至 3" NPT 1/2"至 NPT 2"
电缆直径	6.5 mm 至 70 mm
II 类设备装置承受的机械危险程度	高
安装在带通孔的外壳中 塑料材质: 壁厚 金属材质: 壁厚	≥2mm ≥1mm
安装在带螺纹孔的外壳中 塑料材质: 壁厚 金属材质: 壁厚	≥5mm ≥3mm
工作温度	-20 °C至+60 °C
防护等级	IP66/IP68 (0.5MPa, 30min)

颁发日期: 2023 年 07 月 20 日

主任:

穆大玉




南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P





# 中国国家强制性产品认证证书 ( 附页 )

编 号: 2021312313000364

第 3 页 共 4 页

连接螺纹和压紧螺纹的尺寸				拧紧力矩			机械强度
公制	Pg	英寸	NPT	连接螺纹	压紧螺纹	压紧螺钉	--
M25×1.5 (22553d...)	Pg16	G 3/4"	NPT 1/2"	8 Nm	8 Nm	1 Nm	7 J
M25×1.5 (22528d...)	--	--	--	10 Nm	10 Nm	1 Nm	7 J
M32×1.5	Pg21	G 1"	NPT 3/4"	20 Nm	20 Nm	1 Nm	7 J
M40×1.5	Pg29	G 1 1/4"	NPT 1"	30 Nm	30 Nm	1 Nm	7 J
M50×1.5	Pg36 Pg42	G 1 1/2"	NPT 1 1/4" NPT 1 1/2"	30 Nm	30 Nm	1 Nm	7 J
M63×1.5	Pg48	G 2"	NPT 2"	30 Nm	30 Nm	1 Nm	7 J
M75×1.5	--	G 2 1/2"	--	50 Nm	50 Nm	1 Nm	7 J
M80×2.0	--	G 3"	--	80 Nm	80 Nm	1 Nm	7 J

防爆标志: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

颁发日期: 2023 年 07 月 20 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)



# 中国国家强制性产品认证证书 ( 附页 )

编 号：2021312313000364

第 4 页 共 4 页

- 需遵守制造商的说明，正确安装密封件和电缆密封套，以确保防护等级（IP66）。
- 引入装置通过光孔或螺纹孔安装在外壳上。对于光孔，必须使用锁紧螺母。
- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2011C055，CQST2011C055/01
- 工厂检查报告：CN2021Q010004

### 4、证书变更信息：

- 2023 年 07 月 20 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

颁发日期：2023 年 07 月 20 日

主任：

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址：[www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话：0377-63239734

邮政编码：473008  
邮箱：[ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)