



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2021312313000368

委 托 人	Pflitsch GmbH & Co. KG
地 址	Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
生 产 者	Pflitsch GmbH & Co. KG
地 址	Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
生 产 企 业	Pflitsch GmbH & Co. KG
生 产 地 址	Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
产 品 名 称	变径接头
型 号 规 格	Ex e *****
防 爆 标 志	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
依 据 标 准	GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 3 页)。

首次发证日期: 2021 年 05 月 12 日

颁发日期: 2023 年 07 月 20 日

有效期至: 2026 年 05 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司




网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0027092



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2021312313000368

第 1 页 共 3 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- Ex e *****

命名规则:

变径接头 Ex e *****，公制螺纹和 Pg 螺纹

x	x	x	x	x
1	2	3	4	5

- 1) 型号, "8"
- 2) 连接螺纹尺寸
- 3) 内螺纹尺寸
- 4) 材质, "st" = 不锈钢
- 5) 防爆 Ex e, "ex"

技术参数:

螺纹尺寸	M12 至 M80 Pg 7 至 Pg 48
II 类设备承受的机械危险程度	高
安装在带光孔的外壳中 塑料材质: 壁厚	≥2mm

颁发日期: 2023 年 07 月 20 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号：2021312313000368

第 2 页 共 3 页

金属材质：壁厚	≥1mm
安装在带螺纹孔的外壳中	
塑料材质：壁厚	≥5mm
金属材质：壁厚	≥3mm
力矩 见使用说明书	取决于公称尺寸 公制：6Nm 至 60Nm Pg：6Nm 至 40Nm
使用环境温度 用于连接的 O 型圈	-60 ℃至+180 ℃ 硅橡胶
防护等级	IP68 (1MPa, 1h)

公制螺纹	力矩	Pg 螺纹	力矩
M12×1.5	6Nm	Pg7	6Nm
M16×1.5	8Nm	Pg9	8Nm
M20×1.5	10Nm	Pg11	10Nm
M25×1.5	10Nm	Pg13.5	10Nm
M32×1.5	15Nm	Pg21	15Nm
M40×1.5	20Nm	Pg29	20Nm

颁发日期：2023 年 07 月 20 日

主任：

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号：2021312313000368

第 3 页 共 3 页

M50×1.5	30Nm	Pg36	30Nm
M63×1.5	40Nm	Pg42	30Nm
M75×1.5	60Nm	Pg48	40Nm
M80×2.0	60Nm	--	--

防爆标志：Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 变径接头通过光孔或螺纹孔安装在外壳上。对于光孔，必须使用锁紧螺母。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2011C050, CQST2011C050/01
- 工厂检查报告：CN2021Q010004

4、证书变更信息：

- 2023 年 07 月 20 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

颁发日期：2023 年 07 月 20 日

主任：

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com