



中国国家强制性产品认证证书

编号：2021312313000361

委托人 Pflitsch GmbH & Co. KG
地址 Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
生产者 Pflitsch GmbH & Co. KG
地址 Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
生产企业 Pflitsch GmbH & Co. KG
生产地址 Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
产品名称 电缆引入装置
型号规格 Blueglobe CLEAN Plus*****
防爆标志 Ex e IIC Gb, Ex tD A20 IP66/68
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.3-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 4 页）。

颁发日期 2021 年 05 月 14 日

有效期至 2026 年 05 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN 0011265



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000361

第 1 页 共 4 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- Blueglobe CLEAN Plus*****

命名规则:

blueglobe CLEAN Plus	*	*	*	*	*	*	*	*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1) 型号
- 2) KLE blueglobe (bg)
- 3) 公制系列代码 (2)
- 4) 入口连接螺纹尺寸 (代码)
- 5) 材质 (VA=不锈钢)
- 6) 最大密封直径 (代码), 可选
- 7) 密封套材质 (HTS=硅胶)
- 8) 附加型号代码(cp)
- 9) 防爆 (ex)

技术参数:

入口连接螺纹尺寸	M10 至 M40
----------	-----------

颁发日期 2021 年 05 月 14 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2021312313000361

第 2 页 共 4 页

适用电缆直径	5 mm 至 29 mm
II 类设备承受的机械危险程度	高, 见下表
安装在带光孔的外壳中 (适用于 Ex e, Ex tD 时)	
塑料材质: 壁厚	≥ 2 mm
金属材质: 壁厚	≥ 1 mm
安装在带螺纹孔的外壳中 (适用于 Ex e, Ex tD 时)	
塑料材质: 壁厚	≥ 5 mm
金属材质: 壁厚	≥ 3 mm
工作温度范围	-60 °C 至 +130 °C
防护等级	IP66、IP68 (M25、M32: 0.5MPa, 30min, M40: 0.1MPa, 30min)

规格		拧紧力矩	机械强度	防护等级
公制	产品规格和密封直径	入口连接螺纹和压紧螺纹	--	--
M10×1.0	bg 210VA HTS cp ex, 7.0 – 5.0 mm	5 Nm	7J	IP66

颁发日期 2021 年 05 月 14 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0011262



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000361

第 3 页 共 4 页

M12×1.5	bg 212VA HTS cp ex, 7.0 – 5.0 mm	5 Nm	7J	IP66
M16×1.5	bg 216VA HTS cp ex, 9.0 – 7.0 mm	12 Nm	7J	IP66
M20×1.5	bg 220VA HTS cp ex, 12.0 – 9.0 mm	15 Nm	7J	IP66
M25×1.5	bg 225VA15 HTS cp ex 15.0 -12.0 mm bg 225VA HTS cp ex, 18.0 -15.0 mm	15 Nm	7J	IP66 IP68 (0.5MPa, 30 min)
M32×1.5	bg 232VA21 HTS cp ex 21.0 – 18.0 mm bg 232VA HTS cp ex 23.0 – 20.0 mm	20 Nm	7J	IP66 IP68 (0.5MPa, 30 min)
M40×1.5	bg 240VA HTS cp ex 26.0 – 23.0 mm bg 240VA HTS cp ex 29.0 – 26.0 mm	20 Nm	7J	IP66 IP68 (0.1MPa, 30 min)

防爆标志: Ex e IIC Gb, Ex tD A20 IP66/68

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 只能用于永久性电缆连接, 用户应提供必要的应力消除措施。
- 需遵守制造商的说明, 正确安装密封件和电缆密封套, 以确保防护等级。
- 引入装置通过光孔或螺纹孔安装在外壳上。对于光孔, 必须使用锁紧螺母。

颁发日期 2021 年 05 月 14 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000361

第 4 页 共 4 页

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2011C059

- 工厂检查报告: CN2021Q010004

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2021 年 05 月 14 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com