



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2021312313000370

委托人 Pflitsch GmbH & Co. KG
地址 Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
生产者 Pflitsch GmbH & Co. KG
地址 Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
生产企业 Pflitsch GmbH & Co. KG
生产地址 Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Germany
产品名称 堵头
型号规格 Ex e *(*)****
防爆标志 Ex e IIC Gb, Ex tD A21 IP68
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.3-2010, GB12476.1-2013,
GB12476.5-2013

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 4 页)。

颁发日期 2021 年 05 月 12 日

有效期至 2026 年 05 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0011258



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000370

第 1 页 共 4 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- Ex e (*)****

命名规则:

堵头 Ex e (*)****, 公制螺纹

x	x	x	x	x	x
1	2	3	4	5	6

- 1) 型号, "7"
- 2) 螺纹类型, 2 = 公制
- 3) 连接螺纹尺寸
- 4) 连接螺纹垫片, "/DR"
- 5) 材质, "/st" = 不锈钢
- 6) 防爆 Ex e, "ex"

堵头 Ex e (*)****, PG 螺纹

x	x	x	x	x
1	2	3	4	5

- 1) 型号, "7"

颁发日期 2021 年 05 月 12 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000370

第 2 页 共 4 页

- 2) 连接螺纹尺寸
- 3) 螺纹材料和尺寸, "/st2" =不锈钢, "/2" =黄铜, 镀镍
- 4) 连接螺纹垫片, "DR"
- 5) 防爆 Ex e, "ex"

技术参数:

螺纹尺寸	M12 至 M80 Pg 7 至 Pg 48
II 类设备承受的机械危险程度	高
安装在带光孔的外壳中	
塑料材质: 壁厚	≥2mm
金属材质: 壁厚	≥1mm
安装在带螺纹孔的外壳中	
塑料材质: 壁厚	≥5mm
金属材质: 壁厚	≥3mm
力矩 见使用说明书	取决于公称尺寸 公制: 6Nm 至 60Nm Pg: 6Nm 至 40Nm
使用环境温度	-60 °C 至 +180 °C
用于连接的 O 型圈	Siloprene 橡胶
防护等级	IP 68 (1MPa, 1h)

颁发日期 2021 年 05 月 12 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000370

第 3 页 共 4 页

公制螺纹	力矩	Pg 螺纹	力矩
M12×1.5	6Nm	Pg7	6Nm
M16×1.5	8Nm	Pg9	8Nm
M20×1.5	10Nm	Pg11	10Nm
M25×1.5	10Nm	Pg13,5	10Nm
M32×1.5	15Nm	Pg21	15Nm
M40×1.5	20Nm	Pg29	20Nm
M50×1.5	30Nm	Pg36	30Nm
M63×1.5	40Nm	Pg42	30Nm
M75×1.5	60Nm	Pg48	40Nm
M80×2.0	60Nm	--	--

防爆标志: Ex e IIC Gb, Ex tD A21 IP68

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 堵头通过光孔或螺纹孔安装在外壳上。对于光孔, 必须使用锁紧螺母。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

颁发日期 2021 年 05 月 12 日

主任: 



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312313000370

第 4 页 共 4 页

- 产品型式试验报告: CQST2011C054
- 工厂检查报告: CN2021Q010004

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2021年05月12日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com